


申明函

关于市场监管总局 2021-4-14 发布的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函[2021] 564 号）》中所述的“2. 更换鼓式制动器松闸顶杆。针对鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆（见附件 1 中的图 1 和图 2）在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为钢质等非导磁材料的松闸顶杆。”经咨询总局相关专家，我公司 RGL 系列的松闸结构因都设有手动松闸定位装置（即松闸顶杆限位装置，包含小弹簧、钢珠、松闸顶杆上含有限位的钢珠孔），在电磁力作用下，因有限位而不会产生摆动现象，可定义为非本次总局要求的更换范围，非本次定义的风险范围。若有疑问，可咨询总局特种设备局。

附我司几款型号的手动松闸结构说明


1. SHB 型、WL 型制动器设计的产品，手动松闸角度 $\alpha <$ 自锁角度，手动松闸后，均可以自动复位。



(SHB 型)

(WL 型)

2. SHB 型、WL 型制动器手动松闸复位后，定位装置自动定位，在电磁力作用下不会产生摆动，不会使制动器卡阻。



(SHB 型)

(WL 型)

3. 相关警示标签



苏州莱茵电梯股份有限公司

2021/4/28

申明函

为响应市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知提出的要求。特此做以下说明：

(1) 我司生产的主机鼓式制动器松闸顶杆材质均为不锈钢或铜合金，均属非导磁材料。

(2) 请按照《电梯维护保养规则》(TSG/T5002-2017)中的相关规定，对鼓式制动器周期性进行清洁、润滑、检查、磨损量等的维护保养。



苏州莱茵电梯股份有限公司

2021/4/28